

4^η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι εργασίες αφορούν στην εγκατάσταση πέντε νέων εξωτερικών πριζών με την απαραίτητη καλωδίωση σε κανάλι και τοπικός ηλεκτρολογικός πίνακας με τις κατάλληλες ασφάλειες ρεύματος και ρελέ διαρροής.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Πίνακας διανομής	1τεμ.
2	Κανάλι 25x25 απλό	42μ.
3	Κουτί διακλάδωσης εξωτερικό 8,5x8,5 (μπουατ)	1τεμ.
4	Γέφυρα ασφαλειών 1m	1τεμ.
5	Διακόπτης ράγας 25Α, 3Φ	1τεμ.
6	Αυτόματη ασφάλεια 32Α	3τεμ.
7	Αυτόματη ασφάλεια 20Α	2τεμ.
8	Αυτόματη ασφάλεια 16Α	6τεμ.
9	Ενδεικτική λυχνία πίνακα 3Φ	1τεμ.
10	Διακόπτης διαρροής έντασης 3Φ, 40Α	2τεμ.
11	Εξωτερική πρίζα διπλή	5τεμ.
12	Καλώδιο εύκαμπτο 5x1,5	42μ.
13	Καλώδιο εύκαμπτο 5x4	17μ.
14	Υποπίνακας εξωτερικός 4 ασφαλειών	2τεμ.
15	Διακόπτης ράγας 4x40	1τεμ.
16	Γενικός διακόπτης 4x40	1τεμ.