

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ : ΚΑΝΟΝΙΚΗ

Αρ. Αιτήματος Τ.Υ.: 127/22-04-2024
Πρωτ. Αιτήματος Μ.Υ.: 145/17-04-2024
Απάντηση στο εισ. Έγγραφο: 19740 /18 -04-2024

Μονάδα Υγείας: **ΚΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ(ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ)**

CPN → 3971521022 (for 10 Lits)
Cervical débridement

Σε συνέχεια των παραπάνω αιτημάτων, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της 4ης Υ.ΠΕ. επιβεβαιώνει την επείγουσα αναγκαιότητα της προμήθειας και αντικατάστασης ενός συσσωρευτή για το Η/Ζ, για την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου Υγείας Αγίου Όρους.

Έπειτα από την προβλεπόμενη συντήρηση, από την ανάδοχο εταιρία, η οποία έχει αναλάβει την συντήρηση του Η-Ζ σύμφωνα με την σύμβαση 148/2023, διαπιστώθηκε ότι χρήζει αντικατάστασης ο συσσωρευτής, διότι η τάση στα στοιχεία του είναι χαμηλή και δεν επιτρέπει την ορθή λειτουργία του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους.

Εκφράζουμε λοιπόν την σύμφωνη γνώμη μας για την προμήθεια και την εγκατάσταση του παρακάτω ανταλλακτικού Η/Ζ.:

1. ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΣ

Επισυνάπτονται σχετική Τεχν. Περιγραφή των υλικών.

Η παράδοση του υλικού θα πραγματοποιηθεί στο ΚΥ Αγίου Όρους.