

Κέντρο Υγείας Καλλικράτειας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ
Πυροσβεστήρας φορητός ξηράς κόνεως 6kg	36
Πυροσβεστήρας φορητός CO2 5 kg	4
Σύνολο	40

Σε συνέχεια του παραπάνω αιτήματος, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της 4ης Υ.ΠΕ. επιβεβαιώνει την αναγκαιότητα της συντήρησης σαράντα (40) πυροσβεστήρων, για την ασφάλεια του προσωπικού, των επισκεπτών και των κτιριακών εγκαταστάσεων του Κέντρου Υγείας Καλλικράτειας της Π.Ε Χαλκιδικής.

Έπειτα από επίσκεψη αρμόδιας εταιρείας για συντήρηση των πυροσβεστήρων, διαπιστώθηκε ότι σαράντα (40) πυροσβεστήρες του Κ.Υ Καλλικράτειας, χρήζουν συντήρησης.

Εκφράζουμε λοιπόν την σύμφωνη γνώμη μας για την ετήσια συντήρηση των σαράντα (40) πυροσβεστήρων.

Ενδεικτικός προϋπολογισμός 480,00€, πλέον Φ.Π.Α..

- Η μεταφορά των πυροσβεστήρων από και προς τις εγκαταστάσεις θα γίνει με μεταφορικό μέσω ευθύνης της εταιρείας.
- Με την ολοκλήρωση του επανελέγχου θα δοθεί Υπεύθυνη Δήλωση καλής εκτέλεσης λειτουργίας, καθώς και το μητρώο των πυροσβεστήρων.

Επισυνάπτεται Τεχνική περιγραφή των πυροσβεστήρων .