

4^η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι απαραίτητες εργασίες της επισκευής του ανελκυστήρα είναι οι παρακάτω:

1. Κατασκευή για να κλείσει κατάλληλα το άνοιγμα μεταξύ μηχανοστασίου και φρεατίου.
2. Τοποθέτηση ενδεικτικού υπέρβαρου και ηχητικού.
3. Τοποθέτηση ποδιών ορόφων.
4. Εκτροπή συρματόσχοινων.
5. Τοποθέτηση ποδιάς θαλάμου.

TÜVNORD

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Γενική περιγραφή / Θέση Μηχανοστασίου		ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ / -1
Στάσεις / Διαδρομή / Ταχύτητα Θαλάμου		3 ΣΤΑΣΕΙΣ (Τ' ΟΡΟΦΟΣ(ΟΙ)) / 6,00m / 0,63(m/s)
Άτομα / Φορτίο / Διαστάσεις Θαλάμου (ΠΧΒ)		8/600 kg / 1,09m x 1,39m=1,51m ²
Ανάρτηση		ΕΜΜΕΣΗ 2:1 ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ 4xΦ10mm
Θύρες		Φρέατος: 0,80m x 2,00m ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ(ΑΤΔ/2Φ) Θαλάμου: 0,80m x 2,00m 1 ΕΙΣΟΔΟΣ / ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ
Ηλεκτρικός Πίνακας Χειρισμού		MAC PUAR S.A. MICROBASIC
Αντλία		GMV MI 100/13 150,0(L/min) 9,5(kW) s/n:4762/1948
Έμβολο /Τροχαλία		GMV SL 1xΦ100x5,0x3500 mm s/n:5042 / Φ400mm
Οδηγοί		Θαλάμου: 2xTYPE T89x62x16mm
Κ.Σ.Α.	Διατάξεις Μανδάλωσης	METRON T1-L
	Προσκρουστήρες	Θαλάμου: ELASTOGRAN 2xType 1002
	Αρπάγη	Καθόδου: ΕΛΕΥΘΕΡΟΓΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΕΚΑΝΕΛ Ε.Π.Ε.) III/14-97 ΑΚΑΡΙΑΙΑΣ ΠΕΔΗΣΗΣ ΜΕ ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΚΟ ΑΠΛΗ (ΚΑΘΟΔΟΥ) s/n:545
	Βαλβίδα Θραύσης	G.M.V. MARTINI S.p.A. VC 3006/ B 1 1/4"
	UCM / Ανεξέλεγκτες Κινήσεις	
Περιοριστήρας Ταχύτητας		-