

4^η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι απαραίτητες εργασίες της επισκευής του ανελκυστήρα είναι οι παρακάτω:

1. Ρύθμιση του πείρου έναντι εκτροπής των συρματόσχοινων από την τροχαλία τριβής.
2. Τοποθέτηση οδηγίων απεγκλωβισμού στο μηχανοστάσιο.
3. Αντικατάσταση τροχαλίας αντίβαρου.
4. Αντικατάσταση υπέρβαρου.
5. Πάκτωση του κοιλοδοκού της επικάθισης του αντίβαρου.
6. Τοποθέτηση προειδοποιητικών πινακίδων για τις χαμηλές απολήξεις.
7. Ενίσχυση φωτισμού φρεατίου.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Γενική περιγραφή / Θέση Μηχανοστασίου		ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ / ΔΩΜΑ (ΑΝΩ)
Στάσεις / Διαδρομή / Ταχύτητα Θαλάμου		2 ΣΤΑΣΕΙΣ (1 ΟΡΟΦΟΣ(ΟΙ)) / 3,20 m / 0,48 m/s
Άτομα / Φορτίο / Διαστάσεις Θαλάμου (ΠΧΒ)		11/675 kg / 1,18m x 2,18m=2,57m ²
Ανάρτηση / Τροχαλία Τριβής		2:1 ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ 3xΦ10mm / Φ560mm
Θύρες		Φρέατος: 0,95m x 1,95m ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΕΣ Θαλάμου: 0,95m x 1,95m 1 ΕΙΣΟΔΟΣ / ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ
Ηλεκτρικός Πίνακας Χειρισμού		ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (STAM TEC) - ΔΙΠΛΟΤΑΧΥΤΟΣ s/n:07-7S-161
Κινητήριος Μηχανισμός		SABIEH BT ΔΙΠΛΟ-ΤΑΧΥΤΟΣ ΑΡΓΑΝΟ F 164 0 rpm ,0 kW s/n:90138
Οδηγοί		Θαλάμου: 2xTYPE T80x80x9 mm Αντιβάρου: 2xTYPE T50x50x6 mm
Κ.Σ.Α.	Διατάξεις Μανδάλωσης	ΜΑΤΘΑΙΟΥ (ΗΛΕΚΤΡΟΜΕΤΑΛ) Δ(ΤΔ)
	Προσक्रουστήρες	Θαλάμου: ELASTOGRAN 1xType 1651 Αντιβάρου: ELASTOGRAN GmbH 1xType 1651+ 2 ΕΛΑΤΗΡΙΑ
	Αρπάγη	Καθόδου: GERVALL S.A. Mod.245-245/2000 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΔΗΣΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΑΣ (ΑΝΟΔΟΥ-ΚΑΘΟΔΟΥ) s/n:73305 Ανόδου: GERVALL S.A. Mod.245-245/2000 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΔΗΣΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΑΣ (ΑΝΟΔΟΥ-ΚΑΘΟΔΟΥ) s/n:73305 Αντιβάρου: -
	UCM / Ανεξέλεγκτες Κινήσεις	-
	Περιοριστήρας Ταχύτητας	KLEEMANN S.A. KLG 1.0 ταχύτητα ενεργοποίησης: 88m/sec s/n:KL 10053