

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στην συντήρηση περιλαμβάνονται οι παρακάτω εργασίες:

1. Καθαρισμός του λέβητα και της καμινάδας.
2. Μηχανικός καθαρισμός της διαδρομής των καυσαερίων.
3. Λίπανση όλων των κινουμένων εξαρτημάτων των κυκλοφορητών.
4. Έλεγχος καλής λειτουργίας της ηλεκτροβάνας και των αποφρακτικών βανών.
5. Καθαρισμός φίλτρου γραμμής αερίου ή πετρελαίου και φίλτρου αντλίας πετρελαίου
6. Καθαρισμός ή αντικατάσταση μπεκ.
7. Καθαρισμός – ρύθμιση ηλεκτροδίων ιονισμού – σπινθήρα.
8. Ρύθμιση αναλογίας αέρα – καυσίμου.
9. Έλεγχος διαρροών καυσίμου και καυσαερίου.
10. Εάν κατά το κλείσιμο των θυρίδων, διαπιστωθεί πρόβλημα στεγανότητας, θα αντικαθίστανται τα στεγανωτικά παρεμβύσματα.
11. Έλεγχος συστήματος ανίχνευσης αερίου και ασφαλιστικών συστημάτων λέβητα – καυστήρα.
12. Έλεγχος δοχείων διαστολής. Έλεγχος και ρύθμιση πίεσης νερού στο δίκτυο σωληνώσεων, πλήρωση – εξαέρωση θερμαντικών σωμάτων
13. Μέτρηση – ρύθμιση καυσαερίου.
14. Συμπλήρωση από τον τεχνικό του “ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΚΑΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ”. Η μέτρηση των καυσαερίων θα γίνεται μόνο από διακριβωμένη συσκευή μέτρησης καυσαερίων. Στην εκτύπωση του οργάνου εκτός των μετρήσεων, θα πρέπει να αναγράφονται δια μέσου του οργάνου, τα στοιχεία του Αναλυτή (αρ. σειράς), του συντηρητή και η ημερομηνία έκδοσης. Το απόκομμα του εκτυπωτή πρέπει να επισυνάπτεται στο Φύλλο Συντήρησης.