

CPN 34713000-0

Σε συνέχεια του παραπάνω αιτήματος, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της 4ης Υ.ΠΕ. επιβεβαιώνει την αναγκαιότητα της προμήθειας ενός δοχείου διαστολής για την εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου Υγείας Ροδολίβους.

Έπειτα από αυτοψία στο χώρο του αντλιοστασίου από τους υδραυλικούς της υπηρεσίας μας, διαπιστώθηκε ότι χρήζει αντικατάστασης το δοχείο διαστολής του πιεστικού της ύδρευσης.

Εκφράζουμε την σύμφωνη γνώμη μας για την προμήθεια του παρακάτω:

1. Δοχείο διαστολής πιεστικού 500lt, κάθετο με βάσεις (1τεμ.)