

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ, ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΟΦΗΣ

	ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ	ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ										CO ₂				F K - 5- 1- 1 2	ΠΑΡΑΤΗ ΡΗΣΕΙΣ
		6 k g O P O Φ Η Σ	12 K g O P O Φ Η Σ	2 K g	3 k g	6 Kg	12 k g	25 k g	50 k g	ΑΥΤ ΟΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤ ΑΣΒ ΕΣΗ Σ 6 Kg	ΑΥΤ ΟΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤ ΑΣΒ ΕΣΗ Σ 12 Kg	ΑΥΤΟ ΜΑΤΗ Σ ΚΑΤΑ ΣΒΕΣ ΗΣ 25 Kg	2 k g	5 k g	30 k g	45 k g	
ΠΟΔΟΠΗΣ	Κ.Υ. ΣΑΠΩΝ		1			8	1					1		4			
	Κ.Υ. ΙΑΣΜΟΥ		1			6	1					1		3			
	Κ.Υ. ΚΟΜΟΤΗΝ ΗΣ																ΣΥΣΤΕΓΑ ΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΙΚΑ
	1Η ΤΟΜΥ ΚΟΜΟΤΗΝ ΗΣ					2											Παρ.Πανα γιώτη Έλλη-σε κτίριο του ΚΕΦΙΑΠ
	2Η ΤΟΜΥ ΚΟΜΟΤΗΝ ΗΣ					2											Φιλίππου 2-4 , 69132
ΣΥΝΟΛΟ			2			18	2					2		7			

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο συντηρητής θα αναλάβει τις διαδικασίες συντήρησης (ελέγχου, αναγόμωσης κ.λπ.) των φορητών & τροχήλατων πυροσβεστήρων και των πυροσβεστήρων οροφής του σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα και σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 618/43/2005 (όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 17230/671/2005 και την ΚΥΑ 140424/2021) και την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία.

Ο έλεγχος και συντήρηση όλων των τύπων πυροσβεστήρων πραγματοποιείται μόνο από Αναγνωρισμένες Εταιρείες (πιστοποιημένους συντηρητές)

Όλοι οι πυροσβεστήρες φέρουν την προβλεπόμενη από την Νομοθεσία ετικέτα ελέγχου, η οποία θα αναφέρει:

- έλεγχο από το Αρμόδιο Άτομο,
- ημερομηνία ελέγχου, συντήρησης, υδραυλικής δοκιμής, αναγόμωσης, αντικατάστασης (έτος και μήνα),
- ημερομηνία (έτος και μήνα) κατά την οποία θα διεξαχθεί η επόμενη διαδικασία και
- όνομα και διεύθυνση αναγνωρισμένης εταιρίας.

Η διαδικασία του ελέγχου λειτουργίας, της συντήρησης, της αναγόμωσης ή αντικατάστασης των πυροσβεστήρων θα γίνεται τμηματικά σε χώρο του αναδόχου και με τρόπο που δε θα διαταράσσει την ομαλή λειτουργία και την ασφάλεια των μονάδων. Η παραλαβή, μεταφορά, η εκ νέου τοποθέτηση ή η μετατροπή τις στήριξης των νέων πυροσβεστήρων θα γίνει με φροντίδα και έξοδα του αναδόχου και με την παρουσία της αντίστοιχης Επιτροπής της Μονάδας Υγείας.

Μετά από την περαίωση των διαδικασιών συντήρησης - αναγόμωσης πυροσβεστήρων όλοι οι πυροσβεστήρες θα φέρουν την προβλεπόμενη από την Νομοθεσία ΣΗΜΑΝΣΗ στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η τοποθέτηση ενδεικτικού αυτοκόλλητου με το λογότυπο της Εταιρείας & το έτος συντήρησης στο σιφωνικό σωλήνα των πυροσβεστήρων (εσωτερικό), ούτως ώστε να αποδεικνύεται η ορθότητα των εργασιών.

Η Επιτροπή παρακολούθησης της Μονάδας Υγείας παραδίδει στο συντηρητή τους πυροσβεστήρες για συντήρηση και παραλαμβάνει τους πυροσβεστήρες από τον Ανάδοχο, εφ' όσον έχουν περαιωθεί όλες οι διαδικασίες ελέγχου και συντήρησης. Οι πυροσβεστήρες παραδίδονται από τον Ανάδοχο, σύμφωνα με τις υποδείξεις της

Επιτροπής και αναρτώνται στις βάσεις τους, παρουσία του Συντονιστή- Υπεύθυνου της Μονάδας Υγείας και τουλάχιστον ενός μέλους της Επιτροπής Παρακολούθησης.

Συμπληρώνονται οι ελλείψεις με καινούργιους πυροσβεστήρες και παραδίδονται προς απόσυρση οι ακατάλληλοι πυροσβεστήρες, τρυπημένοι και χωρίς πίεση.

Ο συντηρητής παραδίδει υποχρεωτικά στην Τεχνική Υπηρεσία της Διοίκησης της 4^{ης} ΥΠΕ τα μητρώα συντήρησης των πυροσβεστήρων, όπως προβλέπουν οι νομικές διατάξεις. Επίσης συμπληρώνει και παραδίδει υποχρεωτικά στην Τεχνική Υπηρεσία, κατάλογο με τις εργασίες (συντήρηση, αναγόμωση, εργαστηριακή δοκιμή - διεξοδικός έλεγχος) που προβλέπονται για την επόμενη χρονιά ανά τύπο Πυροσβεστήρα (ΡΑ2, ΡΑ3, κ.λπ.)

A. Διαδικασίες συντήρησης

- Έλεγχος του δείκτη ασφαλείας και των ενδεικτικών μηχανισμών.
- Έλεγχος και επαλήθευση των ενδεικτικών μηχανισμών πίεσης. Εάν η λειτουργία δεν είναι σωστή ή οι ενδείξεις είναι έξω από προκαθορισμένα όρια, θα εφαρμοστούν οι οδηγίες του κατασκευαστή.
- Εξωτερικός έλεγχος πυροσβεστήρα, για διάβρωση, κοιλώματα, κτυπήματα ή βλάβες που θα μπορούσαν να περιορίσουν την ασφαλή λειτουργία του πυροσβεστήρα. Σε κάθε περίπτωση θα εφαρμοστούν οι οδηγίες του κατασκευαστή.
- Ζύγιση πυροσβεστήρα CO₂. Σε περίπτωση απώλειας περιεχομένου πάνω από 10%, ο πυροσβεστήρας θα αναγομωθεί ή θα αποσυρθεί.
- Εξέταση σκόνης πυροσβεστήρα. Εάν υπάρχει ένδειξη σβολιάσματος, πηγμάτων, ή ξένων σωμάτων, ή εάν η σκόνη δε ρέει ελεύθερα, τότε πραγματοποιείται αναγόμωση του πυροσβεστήρα.
- Έλεγχος του μηχανισμού λειτουργίας, καθώς και του συστήματος ελέγχου εκκένωσης (αν υπάρχει), καθαρισμός, διόρθωση, ανανέωση, προστασία από διαβρώσεις όπως συνιστά ο κατασκευαστής.
- Αντικατάσταση όλων των στεγανοποιητικών δακτυλίων και παρεμβυσμάτων και του διαφράγματος του ελαστικού σωλήνα εάν υπάρχει.
- Εσωτερική εξέταση πυροσβεστήρα με φωτιστικό καθετήρα για διάβρωση.
- Συναρμολόγηση πυροσβεστήρα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, με επαναπροσαρμογή του διακόπτη ασφαλείας.
- Τοποθέτηση δακτυλίου σκληρού τύπου (μη παραμορφώσιμος και όχι ελαστικός).
- Συμπλήρωση λεπτομερώς της ετικέτας ελέγχου, συντήρησης και λειτουργίας.

Β. Διαδικασίες αναγόμενης

- Έλεγχος λειτουργίας των ενδεικτικών μηχανισμών πίεσης των πυροσβεστήρων σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Εκκένωση του πυροσβεστήρα (εκτός από τους CO₂).
- Ανανέωση του κατασβεστικού υλικού εάν έχει χρόνο ζωής μέχρι 5 χρόνια, ή εξέταση του κατασβεστικού υλικού σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Εξέταση των πωμάτων, βαλβίδων, δεικτών, του ελαστικού σωλήνα και του στομίου εκκένωσης για διάβρωση ζημιές κοιλώματα και χτυπήματα.
- Εσωτερική εξέταση πυροσβεστήρα με φωτιστικό καθετήρα για διάβρωση, κοιλώματα, χτυπήματα κ.λπ., με ιδιαίτερη προσοχή στα σημεία συγκόλλησης.
- Εξέταση της ορθότητας όλων των διακοπών ως προς το σπείρωμα, τη μορφή, το μέγεθος και την επικάλυψη.
- Συναρμολόγηση του πυροσβεστήρα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και γόμωση. Τοποθέτηση δακτυλίου σκληρού τύπου (μη παραμορφώσιμος και όχι ελαστικός).
- Τοποθέτηση νέας ασφάλειας και συμπλήρωση ετικέτας ελέγχου.

Γ. Διαδικασίες διεξοδικού ελέγχου

- Αποσυναρμολόγηση πυροσβεστήρα, απόρριψη κατεστραμμένων εξαρτημάτων και αντικατάσταση με καινούρια.
- Απόσυρση σωμάτων πυροσβεστήρων στα οποία δεν αναγράφονται τα απαραίτητα στοιχεία.
- Έλεγχος πίεσης πωμάτων κορυφής, και αν παρέχεται μηχανισμός παύσης, θα ολοκληρωθεί η εκκένωση των ελαστικών σωλήνων, ώστε να ελεγχθεί η πίεση της φιάλης, ή να καθοριστεί η πίεση του μηχανισμού ασφαλείας. Αντικατάσταση των ελαττωματικών τμημάτων.
- Έλεγχος ή αντικατάσταση του μηχανισμού ασφαλείας, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Επανασυναρμολόγηση, αναγόμενης, εφαρμογή νέας ασφάλειας.
- Τοποθέτηση δακτυλίου σκληρού τύπου (μη παραμορφώσιμος και όχι ελαστικός).
- Συμπλήρωση ετικέτας ελέγχου.

