



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ημερομηνία: 30/03/2026
Αρ. Πρωτ.: 15834

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Ιουστινιανού 1 & Εθνικής Αντιστάσεως
Ταχ. Κώδικας : 55134, Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες : Π. Χατζηστεργίου
Τηλέφωνο : 2313 327 888
Email : promithies@4ype.gr

ΠΡΟΣ: Προς: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Θέμα: ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΤΙΜΩΝ

Σχετ.: α) Την από ημερομηνία 04-07-2025 Έκθεση σκοπιμότητας και τεχνικών προδιαγραφών της Διεύθυνσης Πληροφορικής για την προμήθεια υλικών προς συμμόρφωση σε παρατηρήσεις για τις ISO πιστοποιήσεις ».

β) Η υπ' αριθ. πρωτ. 63918/24-12-2025 (ΑΔΑ: ΨΛΛΔΟΡ10-5ΧΚ) Απόφαση Διοικητή της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης σχετικά με τη έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης της υπ' αριθμό 121/2025 Έρευνας Αγοράς για την προμήθεια υλικών προς συμμόρφωση σε παρατηρήσεις για τις ISO πιστοποιήσεις για την κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.

Το Τμήμα Προμηθειών της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης προκειμένου να διενεργήσει διαγωνισμό για την **προμήθεια υλικών προς συμμόρφωση σε παρατηρήσεις για τις ISO πιστοποιήσεις** για την κάλυψη των αναγκών της **Κεντρικής Υπηρεσίας** της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί έρευνα αγοράς τιμών και προσκαλεί τις εταιρείες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην έρευνα αγοράς να υποβάλλουν την προσφορά τους, για τα είδη του ακόλουθου πίνακα.

Η προσφορά θα περιλαμβάνει την ενδεικτική τιμή ανά είδος και τον κωδικό παρατηρητηρίου (εφόσον υπάρχει).

Επισημαίνεται ότι το παρόν έγγραφο αποτελεί μόνο έρευνα αγοράς και δεν θα υπάρξει κατακύρωση ειδών.

Οι προσφορές για την έρευνα αγοράς να υποβάλλονται προς το Τμήμα Προμηθειών της 4ης ΥΠΕ, μέχρι και την **Παρασκευή 03-04-2026** και ώρα **14:00μμ** στο email: promithies@4ype.gr.

Για τον σκοπό αυτό, προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενες εταιρείες να υποβάλουν προσφορά για τα είδη που περιλαμβάνονται και σε συνημμένο αρχείο Excel, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας έρευνας αγοράς.

α/α	Είδος	Περιγραφή	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας
1	cat6a patch cord	διαστάσεις 25cm μπλέ, πράσινα, κόκκινα, κίτρινα (από δέκα)	40	
2		διαστάσεις 30/35cm μπλέ, πράσινα, κόκκινα, κίτρινα (από δέκα)	40	
3		διαστάσεις 50cm μπλέ, πράσινα, (από δέκα)	20	
4		διαστάσεις 5m γκρι/άσπρα/μπλε	10	
5		διαστάσεις 15m γκρι/άσπρα/μπλε	10	
6	Rackmount Kit for Avm Fritz!box 5530 fiber	rackmount IT RM-FB-T2 ή racknex NM-AVM-008 ή REFBOX 2HE Rackmount für FRITZBox 5530 Fiber (with kabel set & fiber keystone set)	1	
7	blank panel for rack	1U 19"	20	
8		4U 19"	6	
9		2U 19"	9	
10	άδεια χρήσης λογισμικού ετήσια	Πλατφόρμα IT Asset Management (ITAM) Lansweeper έκδοση Pro (που περιλαμβάνει, ότι έχει η free : Asset Discovery+integration, 100 assets, unlimited user seats, ότι έχει η έκδοση starter : 2.000 assets, service desk ticket enrichment, sso, + τα επιπλέον της pro δηλαδή : + 2.000 assets, 3 installations, vulnerability&lifecycle insights, all integrations, pro support) για όλη την 4 ^η Υ.Πε. - κεντρική υπηρεσία και απομακρυσμένους φορείς- . Ο ανάδοχος θα εγκαταστήσει/παραμετροποιήσει την πλατφόρμα θα την ενοποιήσει με Active Directory, MECM, υπάρχον Backup System, για την αυτόματη απογραφή: όλων των συσκευών στο δίκτυο, εντοπισμό μη εξουσιοδοτημένων συστημάτων, αναφορές συμμόρφωσης για ISO, NIS2, GDPR, εντοπισμό ευπαθειών λογισμικού με integration (π.χ. NIST CVE) και θα προσφέρει και την ανάλογη εκπαίδευση.	1	
11	Automatic Transfer System – ATS ή αλλιώς στατικός διακόπτης μεταφοράς (Static Transfer Switch - STS)	Ισοδύναμη ή ισχυρότερη συσκευή από πχ Socomec statys XS 16A, APC AP4423A. <u>Βασικά χαρακτηριστικά</u> : provides redundant power supply to single-corded IT equipment, powered by two independent sources 2x IEC C20 (16A), fast transfer time without source overlapping (ITIC curve compli-ant), installation in 19" rack cabinet, plug and play devices pre-configured according to field experience, easy and quick connection of the loads via multiple IEC 320 outlets,(≥ 8 x IEC C13(10A) & ≥ 1x IEC C19(16A)), Inte-grated backfeed protection device for even easier electrical integration, LCD display of all input and output values, Configuration tool for easy customi-sation of rated voltage, monitoring parameters /tolerances, functionalities and operation, Remote management via LaN networks (SNMP), Real-time monitoring (Rs485), UsB port & Rs232 port. Να δοθούν μετατροπείς και καλώδια τροφοδοσίας ικανού μήκους για όλες τις παροχές/socket που θα συνδέσουν (fritz!box 5530, ZTE router(home), Dahua network video re-corder, HIKvision 5port POE switch, cisco 1541, oneAccess 1424, 2 x cisco catalyst switth, 2 x cisco fpr 1000 series, 2 x AR6120-VW. κα) με τα 2 UPS Relio Sentinel Dual SDU TM 10 Kva. Εγκατάσταση και παραμετροποίηση. Εγγύηση.	2	
12	Riello Senti-nel Dual SDU TM 10kva	Για τα 2 UPS με τα ερμάρια συσσωρευτών , (το κάθε ένα έχει ισχύ εξόδου 10KVA / 10KW), <u>αντικατάσταση συσσωρευτών</u> , έλεγχο καλής λειτουργίας, συντήρηση, αναβαθμίσεις λογισμικού/firmware κλπ, εγγύηση	1	
13	συσκευή NAS	NAS ισοδύναμο ή ισχυρότερο πχ με Synology DS1522+. <u>Βασικά Χαρακτηριστικά:</u> ≥ 5 θέσεις 3,5/2,5" για HDD/M.2/SSD, ≥ 1θύρες Ethernet, 1 ενεργή θύρα 10Gbe, 16GB Ram, με τέσσερις (4) 20TB HDD 3.5" SATA III 7200rpm με 256MB Cache για NAS (πχ synology HAT5300/3300 Series, Seagate Ironwolf Pro ST20000NE000, κα) με όλα τα απαραίτητα λογισμικά για διαχείριση, αποθήκευση, backup/restore, κα. Καλώδιο 10Gbe για σύνδεση με 10Gbe Cisco switch και εγγύηση 5 χρόνια	1	
14	Σύστημα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης Computer Room (Environmental Monitoring System for Data Center/Computer Room)	Ισοδύναμη ή ισχυρότερη συσκευή όπως πχ interSeptor Pro 8-port, APC..... <u>Βασικά χαρακτηριστικά</u> : δικτυακό σύστημα παρακολούθησης για Rack, Server Room και Data Center (τουλάχιστον 8 port) που παρακολουθεί τις περιβαλλοντικές συνθήκες του δωματίου και των rack. installation in 19" rack cabinet. Καταγραφή δεδομένων θερμοκρασίας, υγρασίας, διαρροής ύδατος κα με γραφήματα και ανάλυση. Αποστολή συναγερμών (alerts) μέσω e-mail, SNMP, SMS. Web Browser Interface για την εξ αποστάσεως παρακολούθηση. Οριζόμενα όρια συναγερμού. ποικιλία προαιρετικών αισθητήρων.ενσωματωμένη οθόνη παρακολούθησης και γραφημάτων. Να περιλαμβάνει τουλάχιστον 6 αισθητήρες όπως 2 θερμοκρασίας, 2 υγρασίας, 2 διαρροής ύδατος. Να έχει ελεύθερες πόρτες για δυνατότητα σύνδεσης και με άλλους αισθητήρες όπως : security (door open/close), power-failures, voltage, smoke/fire, Universal dry contacts (for monitoring other equipment). Εγκατάσταση και παραμετροποίηση. Εγγύηση.	1	

15	access control	κιτ ελέγχου πρόσβασης πόρτας με μαγνητική ή ηλεκτρική κλειδαριά με RFID κ πληκτρολόγιο για ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου πρόσβασης. (5 rfid tags- κλειδιά) με τοποθέτηση	1	
16	μπάρες πανικού/εξόδου	2 μπάρες πανικού/εξόδου με εγκατάσταση στις 2 πόρτες του ComputerRoom	2	

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
της Διεύθυνσης Οικονομικής
Οργάνωσης και Υποστήριξης
της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας
Μακεδονίας και Θράκης

ΨΑΡΡΑ ΕΙΡΗΝΗ