

4^η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

- ζ. Όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά που δεν αναφέρονται αλλά είναι απαραίτητα για την πλήρη και ασφαλή λειτουργία του νέου λέβητα.
- η. Ρυθμίσεις καύσης, μετρήσεις και πλήρης δοκιμή λειτουργίας.
- θ. Καθαρισμός λεβητοστασίου και απομάκρυνση άχρηστων υλικών, που θα προκύψουν από τις παραπάνω εργασίες του προμηθευτή.
- ι. Τοπική επιδιόρθωση σωλήνων ή συνδέσεων ή της μόνωσης αυτών (armaflex) του συστήματος θέρμανσης, σε σημεία που θα υποδειχθούν επί τόπου.

Ο εγκαταστάτης εκτός από την εγγύηση των υλικών, θα παρέχει και εγγύηση καλής λειτουργίας για όλα τα υλικά και μικροϋλικά που εγκατέστησε και τις εργασίες που εκτέλεσε, διάρκειας τουλάχιστον δύο ετών από την ημερομηνία περάτωσης των εργασιών.

Τέλος, οι εργασίες περιλαμβάνουν την προμήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων (4) θερμαντικών σωμάτων στα προβλεπόμενα σημεία του κτιρίου.